


Xcom-485i

Eigenständiges RS-485
Kommunikationsmodul für Xtender-
und Vario-Systeme

Betriebsanleitung



INHALT

1	EINLEITUNG	3
1.1	Rechtliche Hinweise	3
1.2	Konventionen.....	3
1.3	Garantie und Haftung	3
1.4	Sicherheitsvorkehrungen	4
1.5	Produkt-Recycling	4
2	EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	5
2.1	Kontaktinformationen	5
3	FÜR DIE INSTALLATION BENÖTIGTES MATERIAL	6
3.1	Inhalt des Xcom-485i Kommunikationssets.....	6
3.2	Sonstiges benötigtes Material.....	6
4	FUNKTIONEN DES XCOM-485I.....	7
5	INSTALLATION DES XCOM-485I.....	7
5.1	Auswahl von Funktion und Anschlussbelegung	7
5.2	Kabel zwischen Xcom-485i und Dritthersteller-Gerät.....	8
5.3	Auswahl der Steckerbelegung für RS-485-Busanschluss	8
5.4	Montage.....	9
5.5	Anschluss an den Kommunikationsbus (Studer-Seite)	11
5.6	Anschluss von Dritthersteller-Geräten	11
5.7	Elemente auf der Studer-Seite des Moduls	12
6	SOFTWAREUPDATES	14
6.1	Updatevorgang	14
7	XCOM 485I-NX.....	15
8	ABMESSUNGEN	16

1 EINLEITUNG



Diese Anleitung enthält eine vollständige Beschreibung des Kommunikationsmoduls Xcom-485i. Das Gerät stellt eine Verbindung zwischen dem proprietären Studer-Kommunikationsbus und RS-485 (isoliert) her. Das Protokoll für RS-485 ist Modbus RTU (siehe unsere Website für weitere Informationen).

1.1 RECHTLICHE HINWEISE

Der Einsatz von Studer Innotec SA Geräten liegt in jedem Fall in der Verantwortung des Kunden. Studer Innotec SA behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt vorzunehmen.

1.2 KONVENTIONEN

1.2.1 Symbolerklärungen

	Dieses Symbol weist auf die Gefahr von Sachschäden hin.
	Dieses Symbol kennzeichnet ein Verfahren oder eine Funktion, die für den sicheren und korrekten Gebrauch des Geräts wichtig ist. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Erlöschen der Garantie oder zu einer nicht konformen Installation führen.

1.3 GARANTIE UND HAFTUNG

Während der Produktion und Montage durchläuft jedes Xcom-485i mehrere Kontrollen und Prüfungen. Diese unterliegen festgelegten Verfahren. Jedes Xcom-485i hat eine Seriennummer, die eine lückenlose Nachverfolgung der Kontrollen und der spezifischen Daten jedes Geräts ermöglicht. Aus diesem Grund muss der beschreibende Aufkleber mit der Seriennummer auf dem Gerät bleiben. Produktion, Montage und Test jedes Xcom-485i erfolgen vollständig in unserem Werk in Sion (CH). Die Garantie für dieses Produkt erlischt, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht strikt eingehalten werden. Der Garantiezeitraum für den Xcom-485i beträgt 5 Jahre ab Auslieferung aus dem Werk.

1.3.1 Ausschluss der Garantie

Für Schäden, die durch Handhabung, Bedienung oder Handlungen entstehen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, wird keine Garantie gewährt. Schäden nach folgenden Ereignisse fallen nicht unter die Garantie:

- Überspannung am Gerät.
- Flüssigkeit im Gerät oder Oxidation durch Kondensation.
- Schäden durch Herunterfallen oder Stöße.
- Änderungen ohne ausdrückliche Genehmigung der Studer Innotec SA.
- Muttern oder Schrauben, die bei Installation oder Wartung nur teilweise oder unzureichend angezogen wurden.
- Schäden durch atmosphärische Überspannung (Blitz).
- Schäden durch Transport oder unsachgemäße Verpackung.
- Entfernen originaler Markierungen.

1.3.2 Haftungsausschluss

Installation, Inbetriebnahme, Nutzung und Wartung dieses Geräts kann nicht von der Firma Studer Innotec SA überwacht werden. Aus diesem Grund übernehmen wir keine Haftung für Schäden, Kosten oder Verluste, die durch nicht vorschriftsmäßige Installation, durch fehlerhafte Bedienung oder durch schlechte Wartung entstehen. Der Einsatz dieses Geräts liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers. Dieses Gerät ist für die Versorgung lebenserhaltender Anwendungen oder anderer kritischer Anwendungen mit potenziellen Risiken für Mensch oder Umwelt nicht ausgelegt und dafür wird keine Garantie übernommen. Wir übernehmen keine Haftung für Patentverletzungen oder andere Rechte Dritter wegen des Einsatzes dieses Geräts.

1.3.3 Kompatibilität

Studer Innotec SA garantiert die Kompatibilität der Software-Updates mit der Hardware für ein Jahr ab Kaufdatum. Nach Ablauf dieser Frist ist die Kompatibilität der Updates nicht mehr garantiert und es kann ein Hardware-Upgrade erforderlich sein. Für weitere Informationen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

1.4 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1.4.1 Allgemeines

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation und Inbetriebnahme des Geräts fortfahren. Wenn diese Hinweise nicht beachtet werden, kann Lebensgefahr verursacht oder das Gerät beschädigt werden. Daher muss diese Anleitung immer in der Nähe des Geräts aufbewahrt werden.



Bei jeder Installation sind die geltenden lokalen und nationalen Normen und Vorschriften strikt einzuhalten.

1.4.2 Warnhinweise

- Der Verantwortliche für Installation und Inbetriebnahme muss die im jeweiligen Land geltenden Sicherheitsmaßnahmen und -vorschriften kennen. Die Wartung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Alle an dieses Gerät angeschlossenen Komponenten müssen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Personen ohne schriftliche Genehmigung der Studer Innotec SA ist es verboten, Änderungen, Modifikationen oder Reparaturen vorzunehmen. Bei autorisierten Änderungen und Austauschmaßnahmen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und darf weder Regen noch Schnee noch anderen feuchten oder staubigen Umgebungen ausgesetzt werden.

1.5 PRODUKT-RECYCLING

Das Xcom-485i erfüllt die europäische RoHS-Richtlinie 2011/65/EU für gefährliche Stoffe und enthält keines der folgenden Elemente: Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom, PBB oder PBDE.

Entsorgen Sie dieses Produkts bitte in einer Elektroschrott-Sammelstelle und beachten alle Verpflichtungen, die am Ort des Kaufs gelten.



2 EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Anleitung beschriebene Kommunikationsmodul Xcom-485i erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und -Normen:

Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU

- EN 62368-1:2014/AC:2015

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-2:2005/AC:2005
- EN 61000-6-4:2007/A1:2011

2.1 KONTAKTINFORMATIONEN

Studer Innotec SA
Rue des Casernes
CH - 1950 Sion – Schweiz

+41(0) 27 205 60 80

info@studer-innotec.com
www.studer-innotec.com

3 FÜR DIE INSTALLATION BENÖTIGTES MATERIAL

3.1 INHALT DES XCOM-485i KOMMUNIKATIONSSETS

Das Xcom-485i Kommunikationsset enthält das folgende Material:

Ein Xcom-485i Modul



Zwei Kommunikationskabel (Länge jeweils 2 m),
um den Xcom-485i mit Studer- und externen
Geräten zu verbinden.



Montageplatte



2 Clips und Schrauben für DIN-Schienen



3.2 SONSTIGES BENÖTIGTES MATERIAL

Neben dem mitgelieferten Material wird für den Einsatz eines Xcom-485i ein Kreuzschlitzschraubendreher #1 (P1) benötigt.

Da der Xcom-485i mit einem Fremdsystem (SCADA, SPS usw.) kommunizieren soll, wird ein spezielles Kabel mit dem richtigen Stecker und der richtigen Pinbelegung auf jeder Seite benötigt. Siehe Kapitel 5.2.



Dieses Gerät darf nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Das Gerät nutzt gängige RJ45-Stecker und ist standardmäßig für LAN (Local Area Network) ausgelegt. Das Xcom-485i nur in den in dieser Anleitung beschriebenen Kommunikationsnetzen verwendet oder eingesteckt werden. Sonst entstehen schwere Schäden am Produkt.

4 FUNKTIONEN DES XCOM-485I

Durch das Xcom-485i-Modul kann ein Studer Xtender/Vario-System mit einem Fremdgerät (SCADA-System, SPS usw.) über Modbus RTU auf RS-485 interagieren. Die technische Spezifikation dieses Protokolls ist auf der Website von Studer verfügbar. Mit diesem Protokoll kann das Drittgerät Daten lesen und schreiben, Nachrichten empfangen und das Xtender/Vario-System vollständig steuern. Weitere Informationen finden Sie unter www.studer-innotec.com/en/downloads/.

5 INSTALLATION DES XCOM-485I

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und darf weder Regen noch Schnee noch anderen feuchten oder staubigen Umgebungen ausgesetzt werden.

Plötzliche Temperaturschwankungen sind wenn möglich zu vermeiden: signifikante Temperaturschwankungen können zu unerwünschten und schädlichen Kondensationen im Inneren des Geräts führen.

Vor Installation des Moduls muss die Funktion konfiguriert und der erforderliche Anschlussstecker ausgewählt werden.

5.1 AUSWAHL VON FUNKTION UND ANSCHLUSSBELEGUNG

Um auf die DIP-Schalter und Steckbrückenblock zuzugreifen, muss das Modul geöffnet werden. Trennen Sie zunächst das Xcom-485i Modul von allen Geräten (Anlage, Batterie usw.) und öffnen es dann mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1 (2 Schrauben).

Auf der Leiterplatte im Gerät gibt es zwei Elemente zur Auswahl der Konfiguration:

- (1) Steckbrückenblock für RJ-45 (Drittanbieter-Seite) Anschlussbelegung.
- (2) DIP-Schalter zur Auswahl der Protokoll-Konfiguration (siehe Modbus RTU Studer Protokoll).





Abbildung 1: Leiterplatte im Xcom-485

5.2 KABEL ZWISCHEN XCOM-485I UND DRITTHERSTELLER-GERÄT

Die meisten Kommunikationsgeräte haben eine spezifische Stecker- und Kontaktbelegung. Es ist ein spezifisches Kabel erforderlich, auf der einen Seite mit RJ-45-Stecker und auf der anderen Seite mit Anschluss für das Gerät des Drittanbieters. Dieses Kabel wird entweder vom Hersteller geliefert oder muss vom Installateur konfektioniert werden.

Das Xcom-485i-Paket enthält 2 Kabel mit RJ-45-Steckern an beiden Enden. Eines der beiden kann verwendet werden, um das richtige Kabel zu konfektionieren.



5.3 AUSWAHL DER STECKERBELEGUNG FÜR RS-485-BUSANSCHLUSS

- (3) Jedes Modbus-Kommunikationssignal kann mit dem Steckbrückenblock (1) einem beliebigen Pin des RJ-45-Steckers zugeordnet werden, siehe




Abbildung 1: Leiterplatte im Xcom-485.



Die grauen Zellen in der nebenstehenden Abbildung zeigen die Pin-Nummer des RJ-45-Steckers, der via Steckbrücke mit einem beliebigen Signal der Kommunikationsleitung (GND, D+, D-) verbunden werden kann. Standardmäßig ist im Modul kein Anschluss konfiguriert. Sie müssen es öffnen und manuell konfigurieren.

Der EIA/TIA-485-Standard verwendet A/A' und B/B' Signalnamen für Datensignale. Diese Bezeichnung ist jedoch interpretationsbedürftig, da sie von den meisten IC-Herstellern falsch verwendet wird. Um diese Verwirrung zu vermeiden, verwenden wir D+ (für Tx+/Rx+) und D- (für Tx-/Rx-), da sie leichter zu verstehen sind.



Wenn die Datenleitungen D+ und D- gekreuzt oder falsch angeschlossen sind, wird das Gerät nicht zerstört, aber die Kommunikation funktioniert nicht. Bei Kommunikationsproblemen kann es daher eine gute Idee sein, D+ und D- zu kreuzen.


Hier ist ein Beispiel, wie das Jumper-Array abhängig von Ihrem Kabel konfiguriert werden kann:



Steckbrückenblock


5.4 MONTAGE



Das Xcom-485i kann mit der mitgelieferten Montageplatte mit doppelseitigem Klebeband direkt auf einem beliebigen Untergrund mit glatter Oberfläche oder mit den Hutschienenclips (Teil des Xcom-485i Kommunikationssets) auf der DIN-Schiene montiert werden.



5.5 ANSCHLUSS AN DEN KOMMUNIKATIONSBUS (STUDER-SEITE)

Der Studer-Bus wird zu den übrigen XT/VT/VS Studer-Komponenten durchgeschleift und über den Kommunikationsstecker mit Spannung versorgt, sobald das vorderste Gerät seine Betriebsspannung erhält. Das Xcom-485i-Modul sollte nicht zwischen zwei Geräten, die von der Batterie gespeist werden, installiert werden. Verbinden Sie das Xcom-485i Modul mit dem mitgelieferten Kabel (2 m). Dieses Kabel sollte nicht verlängert werden.

	<p>Schließen Sie das Xcom-485i nicht zwischen zwei Geräten an, die mit der Batterie verbunden sind. Verbinden Sie das Modul nicht mit einem Gerät, das nicht mit der Batterie verbunden ist (RCC oder anderes Xcom).</p>
---	--

	<p>Der Terminierungsschalter des Kommunikationsbusses „Com. Bus“ bleibt in Position T (Abschluss aktiv), sofern nicht beide Stecker verwendet werden. Nur in diesem Fall muss der Schalter in Position O (offen) gebracht werden. Wenn nur einer der beiden Steckverbinder verwendet wird, bleibt der Terminierungsschalter in Position T.</p> <p>Eine falsche Einstellung der Anschlüsse kann den Betrieb des Systems stören oder die Aktualisierung verhindern.</p>
	<p>Standardmäßig ist bei Studer-Produkten die Terminierung auf Abschluss aktiv (Position T) gesetzt.</p>




Abbildung 2: Anschlussschema für Xcom-485i

5.6 ANSCHLUSS VON DRITHTHERSTELLER-GERÄTEN

In den meisten Fällen muss der Installateur ein spezielles Kabel gemäß Kapitel 5.3 konfektionieren. Dieses Kabel hat an einer Seite den Stecker für das Dritthersteller-Gerät (SCADA, SPS usw.) und auf der anderen Seite einen RJ-45-Stecker.

5.7 ELEMENTE AUF DER STUDER-SEITE DES MODULS




Abbildung 3: Vorderansicht und isometrische Ansicht des Xcom-485i

Element	Beschreibung
(a)	Drucktaste (Nicht verwendet / für zukünftige Verwendung reserviert)
(b)	Zweifarbige Anzeige-LED (grün/rot) Die Anzeige-LED zeigt mit ihrer Farbe und Blinkfrequenz verschiedene Funktionen an. Sie wird in Kapitel 5.7.1 erläutert.
(c)	Kommunikationssteckverbinder für Studer Gerät Mit diesem Steckverbinder kann das Xcom-485i mit einem Xtender-System verbunden werden. Das ist die Studer-Kommunikationsseite des Geräts. Schließen Sie keine Geräte an, die für eine normale Ethernet-Verbindung konfiguriert sind.
(d)	Schalter zum Abschluss der Kommunikationsleitung Dieser Schalter aktiviert oder deaktiviert die Terminierung des Kommunikationsbusses. Standardmäßig ist die Terminierung aktiv (Stellung „T“). In Abbildung 3 ist die Terminierung aktiviert. Legen Sie den Schalter in die richtige Position um: Wenn nur ein Kabel an Port C (Com-Bus) angeschlossen ist, muss der Schalter auf T (Abschluss aktiv) stehen. Wenn zwei Kabel an Port C angeschlossen sind (Xcom-485i an zwei andere Geräte angeschlossen), muss der Schalter auf Position O (offen) stehen.

5.7.1 Signal-LEDs

Zweifarbige LED	Bedeutung
Blinkt 2x wiederholt GRÜN .	Xcom-485i läuft fehlerfrei.
Blinkt 1x wiederholt ORANGE .	Xcom-485i startet.

5.7.2 Elemente auf der RS-485-Seite des Moduls





Abbildung 4: Rückansicht und isometrische Ansicht des Xcom-485i

Element	Beschreibung
(e)	<p>RJ-45-Anschlüsse für ein externes Zweidraht-Netzwerk RS-485</p> <p>Mit diesen Anschlüssen kann das Xcom-485i an ein Dritthersteller-System (SCADA, SPS usw.) mit RS-485 angeschlossen werden.</p> <p>Schließen Sie keine Geräte an, die für eine normale Ethernet-Verbindung konfiguriert sind.</p>
(f)	<p>Schalter für RS-485-Terminierung</p> <p>Dieser Schalter aktiviert oder deaktiviert die Terminierung des Kommunikationsbusses. Die Terminierung ist standardmäßig aktiviert. In Abbildung 4 ist die Terminierung aktiviert (T). Legen Sie den Schalter korrekt um: wenn nur ein Kabel an Port E angeschlossen ist, stellen Sie den Schalter auf T (Abschluss aktiv). Wenn zwei Kabel an Port E angeschlossen sind (Xcom-485i an zwei andere Geräte angeschlossen), muss der Schalter auf Position O (offen) stehen.</p>




6 SOFTWAREUPDATES

Falls ein Softwareupgrade des Systems über die RCC-Einheit erforderlich ist, erfolgt das Upgrade des Xcom-485i automatisch. Die Softwareupdates sind über den Download-Bereich der Website www.studer-innotec.com/en/downloads/ verfügbar.

6.1 UPDATEVORGANG

	Schalten Sie alle Wechselrichtereinheiten aus, bevor Sie das Update durchführen. Der Update Prozess stoppt automatisch alle am Kommunikationsbus angeschlossenen Xtender, wenn sie nicht vorher manuell gestoppt wurden.
---	--


Um ein Update durchzuführen, stecken Sie die Micro-SD-Karte (mit der neusten Softwareversion) in den Micro-SD-Kartenleser des RCC. Vor dem Start des Updatevorgangs prüft das System automatisch die Kompatibilität der auf der Micro-SD-Karte vorhandenen Software zu den Geräten. Die Micro-SD-Karte darf **keinesfalls** entnommen werden, bevor der Updatevorgang abgeschlossen ist. Falls der Updatevorgang aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, setzen Sie die SD-Karte wieder ein, damit der Vorgang abgeschlossen werden kann.

	Die neuesten Softwareversionen finden Sie auf unserer Website www.studer-innotec.com/en/downloads/ im Bereich „Software und Updates“.
	Der Updatevorgang kann zwischen 3 und 15 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist es möglich, dass die Signal-LED nicht genau wie beschrieben arbeitet.
	Das Update einer Fernsteuerung RCC-02/-03, Xcom-232i/-SMS/-LAN/-GSM muss direkt am angeschlossenen Gerät erfolgen.

7 XCOM 485I-NX


Sie können ein xcom 485i-nx-Kit mit der Nummer [119017] bestellen, das mit Ihrem Wechselrichter-Ladegerät der next Serie einsatzbereit ist. Das xcom 485i-nx ist bereits mit der richtigen Software, Jumper und DIP-Schalter konfiguriert und wird mit zwei 2 Meter langen Kabeln geliefert.

Falls Sie kein xcom 485i-nx haben, muss das xcom 485i gemäß der folgenden Abbildung und mit einer Softwareversion von mindestens 1.6.96 (R704) konfiguriert werden.



	●	NU		NU	
RS485 P	1	RS485 N	2	RS485 P	
	GND		GND		
RS485 P	3	RS485 N	4	RS485 P	
	NU		NU		
RS485 P	5	RS485 N	6	RS485 P	
	GND		GND		
RS485 P	7	RS485 N	8	RS485 P	
	NU		NU		

8 ABMESSUNGEN





Studer Innotec SA
Rue des Casernes 57
1950 Sion – Switzerland
Tel: +41(0) 27 205 60 80

info@studer-innotec.com
www.studer-innotec.com